報告書番号 PZK6134A

検 査 報 告 書

発行日： 令和8年6月16日

泉南市教育委員会 教育部 文化振興課 図書館係 殿

株式会社 エルエフ
〒566-0025
大阪府摂津市東正雀10番11号
TEL 06(4798)5381
計量証明事業登録番号大阪第10394号
環境計量士(濃度) 山本 王明
登録番号 第277号

件名：	泉南市文化ホールにおける絶縁油の採油及びPCB含有分析調査業務
採取場所：	-
採取者：	㈱エルエフ 秋山佳輝
製造者：	東京芝浦電気(株)
型式・容量：	BRTR-A6J2R,30kVA/14kg,
製造年・製造番号：	1983年6月,83505915
分析種別：	絶縁油中のPCB

ご依頼受けました試料について検査結果を次の通りご報告いたします。

試料番号		e			
試料名		高圧コンデンサ 絶縁油			
採取日時		令和8年6月8日	検出下限値	基準値※1	検査方法
項目	単位	検査結果			
PCB	mg/kg	0.93	0.15	0.5以下	H23絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) 2.4.1加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/GC/ECD法
以下余白					

ND：検出下限値未満
※1：平成16年環産廃発第040217005号に定める基準。
▲が付いた項目は、工程の一部を下記事業者に委託しています。

事業者名	所在地	電話
-	-	-

報告書番号 PZK6134A

検 査 報 告 書

発行日： 令和8年6月16日

泉南市教育委員会 教育部 文化振興課 図書館係 殿

株式会社 エルエフ
〒566-0025
大阪府摂津市東正雀10番11号
TEL 06(4798)5381
計量証明事業登録番号大阪第10394号
環境計量士(濃度) 山本 王明
登録番号 第277号

件名：	泉南市文化ホールにおける絶縁油の採油及びPCB含有分析調査業務
採取場所：	-
採取者：	㈱エルエフ 秋山佳輝
製造者：	東京芝浦電気(株)
型式・容量：	BRTR-A6J2R,50kVA/18kg,
製造年・製造番号：	1983年6月,83505938
分析種別：	絶縁油中のPCB

ご依頼受けました試料について検査結果を次の通りご報告いたします。

試料番号		f			
試料名		高圧コンデンサ 絶縁油			
採取日時		令和8年6月8日	検出下限値	基準値※1	検査方法
項目	単位	検査結果			
PCB	mg/kg	1.0	0.15	0.5以下	H23絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) 2.4.1加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/GC/ECD法
以下余白					

ND：検出下限値未満
※1：平成16年環産廃発第040217005号に定める基準。
▲が付いた項目は、工程の一部を下記事業者に委託しています。

事業者名	所在地	電話
-	-	-