

【泉南清掃事務組合報道提供資料】

【連絡先】

泉南清掃事務組合 事業課  
担当：八塚、村上  
TEL 072-484-0581  
j-kanri@sennanseisou.jp

令和5年5月23日

報道機関 各位

観測井戸における水質分析結果について（報告）

泉南清掃事務組合（以下「本組合」という）では、「泉南清掃事務組合敷地内における土壌調査について」（令和5年3月28日付公表）のとおり、検出された有害物質について敷地内において観測井戸を設置し、水質の分析を行いました。

結果等については下記のとおりです。

1. 観測井戸の設置

設置日 令和5年4月17日～18日  
試料採取日 令和5年4月24日  
結果が得られた日 令和5年5月16日  
(計量証明書発行日：令和5年5月12日)

2. 水質分析結果

分析項目	試料名	観測井戸No.1	環境基準値※
六価クロム	(mg/L)	<0.02	0.02以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.005	0.01以下
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.01以下
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.95	0.8以下

(注) [ ] については基準に不適合。

※ 水質汚濁に係る環境基準（別表1 人の健康の保護に関する環境基準による）

3. 対応

- ・土壌汚染対策法に関する調査は今後も進め、詳細を確認していきます。
- ・周辺地域における飲用井戸等の調査・指導に関することは、本組合の構成市（泉南市・阪南市）それぞれの所管部局へ報告しており、指導に従って対応していきます。

4. 対応部局

【土壌汚染対策法に関する指導等に関すること】

阪南市市民部生活環境課 (TEL 072-489-4514)

【地下水の水質調査及び対策の指導に関すること】

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 (TEL 06-6210-9579)

【周辺地域における飲用井戸等の調査及び指導に関すること】

泉南市域 泉南市市民生活環境部環境整備課 (TEL 072-483-9871)

阪南市域 阪南市市民部生活環境課 (TEL 072-489-4514)

## 5. 観測井戸設置場所



国土地理院サイト「地理院地図」より引用のうえ加筆

